



201719002128

报告编号:ET20010130

检测报告

项目名称

工业废水检测

委托单位

深圳市深投环保科技有限公司

受检单位

深圳市深投环保科技有限公司（福田分公司）

项目地址

深圳市福田区梅观路安全填埋场(福田生产基地)

编

制:

审

核:

签

发:

签发人职务:

技术负责人

签发日期: 2020 年 02 月 18 日

说 明

- 1、 报告无骑缝章与检验检测专用章无效。
- 2、 报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改、增删无效。
- 3、 未经本检测机构书面同意，不得截取、部分复印本检测报告并使用，未经本检测机构书面同意不得作为商业广告使用。
- 4、 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，送检样品其他信息由委托单位提供及确认，本检测机构不对委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性负责。
- 5、 委托单位对本检测报告有异议，请在收到报告之日或指定领取报告之日起 15 个工作日内向本检测机构提出申诉，逾期视为认可检测结果。
- 6、 本检测机构只针对客户采样/送检时的样品的情况进行检测，委托检测结果只代表该样品的情况，所附标准由客户提供。
- 7、 除客户特别申明并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不做留样。

深圳中检联检测有限公司 (SAG)

Shenzhen Sino Assessment Group Co.,Ltd (SAG)

地 址: 深圳市龙华区观湖街道观城社区大布头路 350 号 101 园区 1-4 栋

Add: 1-4 buildings, 101 Zone, 350 Dabutou road, Guancheng Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen city

Tel: +86(755)26514922

Fax: +86(755)26585781

Hotline: 400-6282-658

Http://www.sagchina.com

检测报告

一、基本信息

样品信息	样品类别	检测点位置	样品状态	采样人员
	工业废水	工业废水总排放口 (WS-001)	浅黄色、微臭、无浮油	黄宗星 李 敬
检测信息	检测类别	采样日期	检测日期	
	委托检测	2020.01.13	2020.01.13~2020.02.18	

二、检测结果

1、工业废水

检测点位置	检测项目	检测结果	单位	广东省地方标准《水污染物排放限值》DB 44/26-2001 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 第二时段二级
工业废水总排放口 (WS-001)	化学需氧量	102	mg/L	110

三、检测方法、检测仪器、检出限

样品类别	检测项目	检测方法	检测仪器/型号	检出限
工业废水	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	滴定管	4 mg/L

报告结束