



检测报告

TEST REPORT

委托单位: 深圳市环保科技集团股份有限公司

受检单位: 深圳市环保科技集团股份有限公司龙岗分公司

检测类别: 有组织废气

报告日期: 2021 年 11 月 09 日

深圳市艾科尔特检测有限公司
Shenzhen Accurate Testing Co., LTD.

报告编制说明

1. 本报告只对本次自采样负检测技术责任, 对来样只负样品交接之后的检测技术责任。
2. 客户提供的样品名称、来源等附加信息的真实性由客户负责。
3. 本报告无编制人、校核人、签发人签名无效, 报告经涂改、增删无效。
4. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
5. 未经本公司书面同意, 不得截取、部分复印本检测报告并使用, 未经本检测机构书面同意不得作为商业广告使用。
6. 委托单位对本报告有异议, 请在收到报告 15 天之内与本公司联系, 来函来电请注明报告编号, 逾期视为认可检测结果。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费外, 所有超过标准规定时效期的样品均不做留样。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市福田区下梅林龙尾路 181 号

邮政编码: 518049

联系电话: 0755-83974984

电子邮箱: szsaketjc@163.com

一、检测概况

委托单位	深圳市环保科技集团股份有限公司	联系人	张国标
受检单位	深圳市环保科技集团股份有限公司 龙岗分公司	联系电话	13510703373
受检地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区 龙岭南路 64 号	采样人	曹丹、徐威、 刘新杰
采样依据	固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007	采样日期	2021.11.02
天气状况	天气: 晴; 气温: 27.2℃, 气压: 101.0kPa; 风向: SE; 风速: 0.2m/s。	分析日期	2021.11.02- 2021.11.05

二、检测方法、仪器及检出限

检测项目	检测方法	仪器名称及型号	检出限
烟气黑度 (林格曼黑度)	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2003 年测烟望远镜法 (B) 5.3.3 (2)	林格曼黑度望远镜 /QT201	---
颗粒物(烟尘)	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	电热鼓风干燥箱 / DHG-9123A	20mg/m ³
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘(气)测试仪/ 3012H	3mg/m ³
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		3mg/m ³
一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018		3mg/m ³
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	离子色谱仪/ DIONEX AQUION	0.2mg/m ³
汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	冷原子吸收测汞仪/ F732-VJ	0.0025mg/m ³
镉	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪/5110VDV	0.0003mg/m ³
铬			0.0006mg/m ³
锰			0.0002mg/m ³
镍			0.0009mg/m ³
铅			0.003mg/m ³
砷			0.006mg/m ³
铈			0.006mg/m ³
铜			0.0009mg/m ³
锡			0.006mg/m ³

三、检测结果

检测点位	样品编号	检测项目		检测结果	标准限值	标干流量 m ³ /h	排气筒高度 m
焚烧炉 排气筒	211102CHJ 007003	烟气黑度 (林格曼黑度)		0 级	1 级	17844	49.8
		颗粒物(烟尘)	排放浓度 mg/m ³	<20	---		
			折算浓度 mg/m ³	<20	80		
			排放速率 kg/h	/	---		
		氮氧化物	排放浓度 mg/m ³	68	---		
			折算浓度 mg/m ³	64	500		
			排放速率 kg/h	1.2	---		
		二氧化硫	排放浓度 mg/m ³	<3	---		
			折算浓度 mg/m ³	<3	300		
			排放速率 kg/h	/	---		
		一氧化碳	排放浓度 mg/m ³	11	---		
			折算浓度 mg/m ³	10	80		
			排放速率 kg/h	0.20	---		
		氯化氢	排放浓度 mg/m ³	4.11	---		
			折算浓度 mg/m ³	3.84	70		
			排放速率 kg/h	7.33×10 ⁻²	---		
		汞及其化合物	排放浓度 mg/m ³	0.0065	---		
			折算浓度 mg/m ³	0.0061	0.1		
			排放速率 kg/h	1.2×10 ⁻⁴	---		
		镉及其化合物	排放浓度 mg/m ³	0.0003	---		
			折算浓度 mg/m ³	0.0003	0.1		
			排放速率 kg/h	5×10 ⁻⁶	---		

检测点位	样品编号	检测项目		检测结果	标准限值	标干流量 m ³ /h	排气筒高度 m
焚烧炉 排气筒	211102CHJ 007003	砷、镍及其化合物	排放浓度 mg/m ³	0.009	---	17844	49.8
			折算浓度 mg/m ³	0.008	合计: 1.0		
			排放速率 kg/h	2×10 ⁻⁴	---		
		铅及其化合物	排放浓度 mg/m ³	<0.003	---		
			折算浓度 mg/m ³	<0.003	1.0		
			排放速率 kg/h	/	---		
		铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	排放浓度 mg/m ³	0.0112	---		
			折算浓度 mg/m ³	0.0105	合计: 4.0		
			排放速率 kg/h	2.00×10 ⁻⁴	---		

备注: 1、根据危险废物焚烧污染控制标准 GB/T18484-2001,在测试计算过程中,以 11%O₂ (干气) 作为换算基准,折算公式: 折算浓度=10%/(21%—实测氧含量)×实测浓度,实测含氧量为 10.3%;
2、标准限值参照《危险废物焚烧污染控制标准》GB/T18484-2001 表 3 焚烧容量为 300~2500kg/时的最高允许排放浓度限值,“---”表示标准中对该项目未做要求;
3、“/”表示检测项目的浓度低于检出限,其排放速率不参与计算。

报告正文结束

编制: 陈永江 校核: 李中 签发: 李中 签发日期: 2021 年 11 月 09 日